



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОСЗН

директор

Р.В. Крячко

" 25 " 12 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
многофункциональной спортивной площадки

**Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Многофункциональная спортивная площадка
Фактический адрес	155057 Ивановская область, Тейковский район, с.Новое Леушино, пл. Ленина, д.1а
телефон	E-mail moudodussht@yandex.ru
Ведомственная принадлежность	отдел образования администрации Тейковского муниципального района; г.Тейково, ул.Октябрьская, 2-а
Вид деятельности	Дополнительное образование
Форма собственности объекта	муниципальная
Объем предоставляемых услуг	(количество обслуживаемых посетителей/день-150 вместимость-30
Размещение объекта	отдельно стоящая площадка
Количество и назначение входов	3
Год постройки	2013
Год последней реконструкции	-

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	250	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Рейсовый автобус с.Новое Горяново
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть, <u>нет</u>	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть, <u>нет</u>	Регулируемые переходы	есть, <u>нет</u>
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть, <u>нет</u>	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть, <u>нет</u>
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	есть, <u>нет</u>	Нерегулируемые переходы	есть, <u>нет</u>

Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения	есть, <u>нет</u> есть, <u>нет</u>	Внеуличные переходы с пандусом	есть, <u>нет</u>
		Внеуличные переходы с подъемником	есть, <u>нет</u>
Лестницы на пути движения	есть, <u>нет</u>	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть, <u>нет</u>
Поручни на имеющихся лестницах	есть, <u>нет</u>	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	есть, <u>нет</u>
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	есть, <u>нет</u>	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть, <u>нет</u>
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	есть, <u>нет</u>	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть, <u>нет</u>
Поручни на имеющихся пандусах	есть, <u>нет</u>		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА – 1512 кв.м</b>						
<b>Вход на территорию:</b> имеется ограждение по всему периметру территории						
- ширина прохода, калитки	ворота для автотранспорта; калитка 1м;	-		0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте: наименование объекта, ведомственная принадлежность (при необходимости), сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов	нет	Установить информацию об объекте на ограждение; знаки доступности		Имеется на высоте не более 1.7м	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
<b>Автостоянка посетителей</b> - отсутствует на территории из-за функционального назначения здания.						
<b>Путь к специализированному входу на площадку</b> (для доступа в зону оказания услуг)						

- ширина тротуара (пути движения)	3м возможность встречного движения на кресле-коляске	-		1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	нет	-	Вход в здание в пределах прямой видимости вблизи входа на территорию	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	имеется	-		Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	имеются у специализированного входа и на входной площадке.	-	Расстояние до специализированного входа менее 200м	Имеются		К, О
<b>Открытая лестница (лестница на рельефе территории):</b> отсутствует т.к. рельеф территории спокойный, без уклонов						
<b>Пандус на рельефе</b> отсутствует т.к. территория без уклонов						
<b>Наименование элементов объекта</b>	<b>Фактическая величина, наличие</b>	<b>Рекомендации по адаптации</b>	<b>Примечание</b>	<b>Условия при полной доступности</b>	<b>Условия при частичной доступности</b>	<b>Категории инвалидов</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг):</b> специальный вход для всех групп инвалидов						
Высота площадки Справочно						

Габариты площадки (ширина) <b>с пандусом</b>						
Габариты площадки (глубина) <b>с пандусом</b>						
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)						
*Навес						
водоотвод						
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)						
<b>Лестница наружная - одномаршевая</b>						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша						
Маркировка ступеней						
Поручни с двух сторон						
- на высоте						
- * завершения поручней за пределами марша						
- *нетравмирующие окончания						
<b>Пандус наружный стационарный одномаршевый</b>						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%						
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)						
Высота подъема одного марша (максимальная)						
<b>Разворотные площадки:</b> (указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина						

-при въезде на пандус, ширина						
-промежуточная прямая, длина						
-промежуточная прямая, ширина						
-промежуточная с поворотом направления движения, длина						
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина						
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)						
- *на высоте (верхний поручень)						
- *горизонтальные завершения поручней						
- *нетравмирующие окончания						
*Нескользящее покрытие (при намокании)						
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)						
<b>*Звуковой маяк у входа</b>						
<b>Тамбур - проходное пространство между двумя дверями, без промежуточных дверей;</b>						
Глубина						
Ширина						
Двери распашные, справочно						
Двери автоматические, справочно						
- ширина дверного проема в свету						
- высота порога наружного, внутреннего						
<b>Лестница на уровень 1-го этажа отсутствует по архитектурно-планировочным особенностям</b>						
<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа отсутствует по конструкционным особенностям</b>						

<b>Пандус переносной</b>						
<b>Подъемник для инвалидов</b>						
- стационарный	нет	-		наличие	-	К
- мобильный гусеничный	имеется	-		-	наличие	К
<b>Наименование элементов объекта</b>	<b>Фактическая величина, наличие</b>	<b>Рекомендации по адаптации</b>	<b>Примечание</b>	<b>Условия при полной доступности</b>	<b>Условия при частичной доступности</b>	<b>Категори и инвалидо в</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Коридоры/холлы</b>						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)						
Разворотные площадки, глубина						
Разворотные площадки, ширина						
*Указатели направления движения, входа, выхода						
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)						
Тактильная плитка						
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации						
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы						
*Тактильная схема (выпуклый план расположения помещений)						
<b>*Место отдыха и ожидания:</b>						
- места для сидения на каждом этаже	имеются	установить места отдыха с подлокотниками и спинкой (часть мест)		Наличие	Допустимо отсутствие	О

- зона для коляски на каждом этаже						
<b>*Навесное оборудование, выступ в зону движения</b>						
<b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) ведет из холла центрального входа в помещения основного здания</b>						
Контрастная маркировка ступеней						
Тактильная полоса перед и после марша						
Поручни с двух сторон на лестнице						
- *горизонтальные завершения поручней						
<b>Пандус внутренний на этаже</b>	<b>нет</b>					
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
Маркировка ступеней						
Тактильная полоса перед и после марша						
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м						
- *горизонтальные завершения						
- *нетравмирующие окончания						
- *указатели номера этажа на поручне тактильные						
<b>Лифт пассажирский</b>	<b>нет</b>					
<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>						
<b>Обслуживание в кабинете</b>	<b>нет</b>					
Ширина проема двери в свету						
Высота порога						
Информация тактильная о назначении кабинета						
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета						
Зона для кресла-коляски						
<b>Обслуживание с перемещением №</b>						
<b>Кабинет индивидуального обслуживания – консультационный пункт оказания услуг психолого-педагогической, методической и</b>						

консультационной помощи ( сенсорная комната)						
Длина						
Ширина						
Место для сидения						
*Крючки для костылей						
<b>Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) нет</b>						
<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>						
<b>Наименование элементов объекта</b>	<b>Фактическая величина, наличие</b>	<b>Рекомендации по адаптации</b>	<b>Примечание</b>	<b>Условия при полной доступности</b>	<b>Условия при частичной доступности</b>	<b>Категории инвалидов</b>
1	2	3	4	5	6	7
Санузел для посетителей						
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей						
<b>Кабины для инвалидов:</b>						
- количество кабин						
- *знак доступности кабины						
- ширина дверного проема						
Габариты санузла/кабины (длина)						
Габариты санузла/кабины (ширина)						
Опорные поручни						
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз						
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)						
Раковина: •зона у раковины для кресла коляски (минимальные глубина х ширина) •высота раковины •опорный поручень						



- *крючки для костылей					
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью					
<b>Средства информации и телекоммуникации на объекте</b>					
Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые меропр. по адаптации при несоот. нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие		установить	
Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	Имеются частично	привести в соответствии с нормативами	
Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	Имеются частично	привести в соответствии с нормативами	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинках санитарно-бытовых помещений	С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет	установить	

## ВЫВОДЫ

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Г-Инвалиды с нарушениями слуха

К-Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О-Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

С-Инвалиды с нарушениями зрения

У-Инвалиды с нарушениями умственного развития

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

**-на территории объекта** - установить знак доступности учреждения, указатели направления движения, декоративные ограждение.

**-на входной группе** - рельефную полосу перед маршем вверх и вниз, окрасить контрастной краской первую и последнюю ступень. Входы в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.

**-на путях передвижения** -расширить дверные проемы, установить рельефную полосу перед маршем, поручни с двух сторон. Отделать контрастной краской крайние ступени, приобрести переносной пандус; наклеить на пол тактильные указатели направления движения;

**-в зоне оказания услуги** -расширить дверные проемы, приобрести стол с высотой рабочей поверхности согласно норматива; обеспечить зону сидения для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата согласно норматива, определить место для лиц с нарушением слуха. Установить тактильные таблички у дверей кабинетов со стороны ручки и визуальные таблички на кабинетах.

**-в санитарных помещениях** –обустроить знаки доступности помещения; обустроить тактильные направляющие полосы к кабине и унитазу.

**-по средствам информации и коммуникации на объекте:** тактильные и визуальные средства информации привести в соответствие с нормативами.

Руководитель комиссии

заместитель директора Рогозина Е.Д.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы

инструктор – методист Пономарева О.В.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Тренер – преподаватель Пучков А.К.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

директор МКУ ДО ДЮСШ Крячко Р.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
  
  
(Подпись)